

Návod k užívání:

Společnost StaDa CZ s.r.o. vyrábí atypické dřevěné protipožární stěny a dodává interiérové a protipožární dveře v provedení kov, dřevo, sklo.

Všeobecné záruční podmínky:

Protipožární výrobky svým zařazením podle platného zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobu a nařízení vlády č. 179/1997 Sb. Spadající do kategorie povinně certifikovaných výrobků v obecním zájmu, které svým působením mohou ohrozit životy, zdraví nebo majetek uživatele. Shoda funkčních vlastností dodaných požárních dveří a atypických stěn s předepsanými technickými požadavky byla před jejich uvedením na trh ověřena certifikací autorizovanou osobou.

Přeprava dveří:

Dveře jsou dodány v obalu, který zabraňuje jejich poškození při přepravě a následné manipulaci. Obal je kombinací kartonového „U“ profilu a strečové folie. Daný obal splňuje §3 a 4 zákona 94/2004 Sb. Nedoporučuje se přeprava dveří na střeše osobního automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí zde možnost poškození dveří oděrem, nasáknutí vodou při případném dešti (nebo zbytkovou vodou po něm), průhyb v délce při nerovnoměrném podložení, apod.

Skladování dveří:

Pokud použití dveří předchází jejich skladování, dodržujte prosím následující doporučení:

- dveře skladujte ve vodorovné nebo svislé poloze, vždy podložené tak, aby bylo zamezeno jejich průhybu (tzn. po celé ploše dveří)
- dveře umístěte tak, aby nedocházelo ke kontaktu povrchu s přímým slunečním zářením a aby byly chráněny i před dalšími povětrnostními vlivy a klimatickými vlivy (příliš vlhko, déšť, mlha, pára, kroupy, námraza, sníh....)
- dveře umístěte tak, aby nebyly vystaveny přímému vlivu organických rozpouštědel nebo jinak žíravých, leptavých, či těkavých chemických látek
- chraňte povrch dveří před hrubým fyzickým násilím (pád těžkého předmětu apod.)

Montáž dveří:

Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci a skladování dveří je:

- minimální teplota prostředí 10°C
- teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10°C
- vlhkostní rozdíl oddělených dveřmi max. 10%
- doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 12 – 18 % se zajištěným větráním interiéru
- relativní vlhkost vzduch v obou interiérech oddělených dveřmi 40 50 %

Údržba a kontrola dveří:

Dveře a stěny při běžném používání vyžadují minimální údržbu. Povrch je možné čistit vlhkým hadříkem, nesmí se používat ostrých předmětů, drátěnek a přípravků ve kterých je obsažen písek nebo jiné pevné částice z důvodu nebezpečí poškození povrchové úpravy. Pro zajištění bezchybné činnosti dveří je třeba minimálně jedenkrát ročně s souladu s § 7 odst.4 vyhlášky

246/2001 Sb. provést kontrolu provozuschopnosti a celistvosti dveří, zda mají volný chod v závěsech, zda závěsy nejsou uvolněny a zda střelka zámků bez problému zapadá do otvoru v zárubni. Promazat závěsy a střelku vhodným mazadlem.

Pohybové komponenty dveří vyžadují dle četnosti užívání pravidelnou údržbu. Pokud jsou dveře opatřeny samozavíračem, doporučuje se jedenkrát za dva měsíce a v případě nutnosti tyto samozavírače seřadit. Pro zajištění kvality a funkčnosti dřevěných dveří a stěn nesmí vlhkost prostoru přesáhnout max. Vlhkost 50%.

Záruka:

Na dveře a stěny je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Platnost vlastností dveří, deklarovaných výrobcem je zachován pouze v případě dodržení výše uvedených doporučení za předpokladu, že nedošlo k jakékoliv fyzické úpravě dveří. Nepřípustná je i výměna závěsů. Záruka se nevztahuje na poškození, která byla způsobena nedodržením postupu podle montážních návodů, nevhodným klimatickým prostředím při skladování a montáži, neodborným servisem a údržbou, mechanickým poškozením (pád výrobků, neopatrné zacházení, vloupání, živelná pohroma, nepřiměřená vlhkost atd.)

Jakoukoliv nedohodnutou úpravou nebo zásahem do konstrukce výrobků pozbývají platnosti certifikáty, atesty požární odolnosti, záruky a zákazník pozbývá možnost uplatnit právo z odpovědnosti za vady.